



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.577.П.017244.03.08 от 11.03.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизоляционная битумно-полимерная
лента "NICOBAND™"**

изготовленная в соответствии
Декларация соответствия качеству.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.

Организация-изготовитель
"Изолтема С.п.А." ("Isoltema S.p.A.") Италия
Адрес: via G. Perticari 6/8. 47035 Gambettola, Italy

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Изолтема С.п.А." ("Isoltema S.p.A.") Италия
Адрес: via G. Perticari 6/8. 47035 Gambettola, Italy

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 4019/сф от 06 марта 2008 г. "ИЦ Сергиево-
Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"", аттестат аккредитации
ГСЭН № РОСС RU.0001.516503. Экспертное заключение № 18024 от 07
февраля 2008 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве".

№1716949

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Бутадиен мг/м ³	1,0
Толуол мг/м ³	0,6
Бензол мг/м ³	0,1
Ксилолы (сумма изомеров) мг/м ³	0,2
Формальдегид мг/м ³	0,003
Стирол мг/м ³	0,002
Ацетальдегид мг/м ³	0,01
Ацетон мг/м ³	0,35
Метиловый спирт мг/м ³	0,5
Бутиловый спирт мг/м ³	0,1
Битум мг/м ³	0,01
фенол мг/м ³	0,003

Область применения:

Строительно-отделочные материалы

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, состав, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до
07.03.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

