



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ28.Н00800

Срок действия с 07.11.2011

по 06.11.2014

№ 0204780

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ДМ28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФАНЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
И ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ «ФАНТЕСТ»

Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8

Тел./Факс: (812) 462-27-74, e-mail: npfantest@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Многофункциональные строительные плиты
«QuickDeck Professional» марки P5, класс эмиссии E1
ТУ 5534-003-70627002-2011

код ОК 005 (ОКП):

55 3440

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5534-003-70627002-2011, п. 1.2.14 по пределу прочности при изгибе,
растяжении перпендикулярно пласти плиты; по плотности, влажности
и разбуханию по толщине, п. 2.1 по содержанию формальдегида.

код ТН ВЭД России:

4410 11 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Завод Невский Ламинат»
Россия, 188684, Ленинградская обл., Всеволожский район,
г.п. Дубровка, ул. Советская, д.1
ИНН 4703069885

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Завод Невский Ламинат»
Россия, 188684, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Дубровка,
ул. Советская, д.1; тел. (812) 380-41-26, факс (81370) 76-364
ИНН 4703069885

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 33, № 147/И, № 148/Р, № 149/П, № 150/В, № 151/Раз от 07.11.2011г.
Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит НП «ФАНТЕСТ»,
рег. № РОСС RU.0001.21ДМ12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Ю. Третьякова

инициалы, фамилия

Г.С. Черкасов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (ФБУ "Тест-С.-Петербург")
 Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2008
 Аккредитованная испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов
 (Атт.аккр. № РОСС RU.0001.21 ПН 87 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006)
 190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812)244-12-51, моб. +7(921)942-12-11, факс (812)244-12-50,
 E-mail: info@alltest.spb.ru http://www.laboratory-test.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 306518 от 29.12.2011

Заказчик: ООО "Завод Невский Ламинат"
 Объект испытаний: "Многофункциональные строительные плиты "QuickDeck Professional"
 16 мм
 марка P5, класс эмиссии E1"
 на испытание представлен образец
 ТУ 5534-003-70627002-2011

Производитель: ООО "Завод Невский Ламинат"
 Страна: Россия
 Дата изготовления: -
 Годен до: -
 Основания для проведения испытаний: Акт отбора образцов от 20.12.2011
 Отбор проб произвел(и): -
 Образец сдан на соответствие: ГН 2.2.1.6.1338-03, СанПиН 2.1.2.729-99, НРБ 209; Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010 г.

Условия проведения испытаний: В соответствии с требованиями НД
 Даты проведения испытаний: 20.12.2011 - 29.12.2011

Результаты испытаний

Наименования показателей	Нормативные документы на методики (методы) испытаний	Значения, допустимые по нормативным документам	Результаты испытаний
Удельная активность стронция-90, Бк/кг	МВИ-Св-во № 781/2000	не более 300	менее 25
Удельная активность цезия-137, Бк/кг	МВИ-Св-во № 781/2000	не более 300	менее 5
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	МВИ-Св-во № 781/2000	Азфф не более 370	Ra226 менее 46,1; Th232 менее 34,2; K40=184,7; Азфф менее 107,18
Формальдегид	ГОСТ 30255-95	не более 0,003 мг/м3	менее 0,001 мг/м3
Метиловый спирт	ГН 2.1.6.1338-03	не более 0,5 мг/м3	менее 0,1 мг/м3
Запах	ГН 2.2.1.6.1338-03, СанПин 2.1.2.729-99	не более 2 балла	1 балл
Фенол	ГН 2.1.6.1338-03	не более 0,003 мг/м3	менее 0,001 мг/м3
Аммиак	ГН 2.1.6.1338-03	не более 0,04 мг/м3	менее 0,01 мг/м3

Примечания:

1. Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методики испытаний

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения Аккредитованной испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов.

Начальник лаборатории

Серажутдинова Л.Д.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (ФБУ "Тест-С.-Петербург")
 Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2008
 Аккредитованная испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов
 (Атт.аккр. № РОСС RU.0001.21 ПН 87 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006)
 190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812)244-12-51, моб. +7(921)942-12-11, факс (812)244-12-50,
 E-mail: info@ailtest.spb.ru http://www.laboratory-test.ru

Стр. 1 из 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 306517 от 29.12.2011

Заказчик: ООО "Завод Невский Ламинат"
 Объект испытаний: "Многофункциональные строительные плиты "QuickDeck Professional"
 22 мм
 марка P5, класс эмиссии E1"
 на испытание представлен образец
 ТУ 5534-003-70627002-2011

Производитель: ООО "Завод Невский Ламинат"
 Страна: Россия
 Дата изготовления: -
 Годен до: -
 Основания для проведения испытаний: Акт отбора образцов от 20.12.2011
 Отбор проб произвел(и): -
 Образец сдан на соответствие: ГН 2.2.1.6.1338-03, СанПиН 2.1.2.729-99, НРБ 209; Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010 г.

Условия проведения испытаний: В соответствии с требованиями НД
 Даты проведения испытаний: 20.12.2011 - 29.12.2011

Результаты испытаний

Наименования показателей	Нормативные документы на методики (методы) испытаний	Значения, допустимые по нормативным документам	Результаты испытаний
Удельная активность стронция-90, Бк/кг	МВИ-Св-во № 781/2000	не более 300	менее 25
Удельная активность цезия-137, Бк/кг	МВИ-Св-во № 781/2000	не более 300	менее 5
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	МВИ-Св-во № 781/2000	Аэфф не более 370	Ra226 менее 46,0; Th232 менее 34,2; K40=184,3; Аэфф менее 107
Формальдегид	ГОСТ 30255-95	не более 0,003 мг/м3	менее 0,001 мг/м3
Метиловый спирт	ГН 2.1.6.1338-03	не более 0,5 мг/м3	менее 0,1 мг/м3
Запах	ГН 2.2.1.6.1338-03, СанПин 2.1.2.729-99	не более 2 балла	1 балл
Фенол	ГН 2.1.6.1338-03	не более 0,003 мг/м3	менее 0,001 мг/м3
Аммиак	ГН 2.1.6.1338-03	не более 0,04 мг/м3	менее 0,01 мг/м3

Примечания:

- Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методики испытаний
- Настоящий документ не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения Аккредитованной испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов.

Начальник лаборатории

Серажутдинова Л.Д.